

Prüfzeugnis

Berner Fachhochschule
Architektur, Holz und Bau
Burgdorf, Biel



Prüfgegenstand Einflügliges Türelement aus Holz und Holzwerkstoffen mit Einfachfalz auf Umfassungs-Stahlzarge

Typ, Modell oder Seriennummer Stahlzarge: UD46.Spez
Türblatt: Schall 63

Prüfzeugnis Nr. 9145-PZ-02
(gilt nur für das geprüfte Objekt, Siehe Rückseite)

Bericht Nr. 9145-PB-03 **Auftrag Nr.** 9145.DPE

Gutachtliche Stellungnahme PE9145-MX-03

Auftraggeber Elkuch Eisenring AG
Walter Grätzer
Breiti
9243 Jonschwil

Konstruktion Zargenmass (B x H): 950 mm x 2265 mm
Zargenlichtmass (B x H): 850 mm x 2189 mm

Angriffsseite Schliessfläche, Öffnungsfläche

Montage Eingemörtelt,
Gemäss Montageanweisung wie in Bericht Nr. 9145-PB-03

Normbezug SN EN 1627 (2011): Fenster, Türen, Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung
SN EN 1628 (2011), SN EN 1629 (2011), SN EN 1630 (2011)

Klassifizierung Die Anforderungen an die Widerstandsklasse RC3 nach SN EN 1627 sind erfüllt.

Ausstellung 24.05.2012

Gültigkeit Dieses Zeugnis verliert seine Gültigkeit, sobald sich die Bauart oder die Werkstoffe des Produkts oder seiner Einzelteile oder Inhalt und Gültigkeit der zugrundeliegenden Normen ändern.

Adresse der Prüfstelle Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau
Abteilung F+E, Fassadenelemente, Innenausbau und Möbel
Solothurnstrasse 102, CH-2504 Biel
Tel / Fax +41 (0)32 344 0 341 / 391
www.ahb.bfh.ch

Sachbearbeiter Stephan Hofer *S. Hofer*

Leiter F+E, Fassadenelemente, Innenausbau und Möbel Urs Uehlinger *U. Uehlinger*



SCHWEIZERISCHER PRÜFSTELLENDIENST
SERVICE SUISSE D'ESSAI
SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA
SWISS TESTING SERVICE

Nach ISO/IEC 17025 akkreditiert, STS 317

BFH | Forschung und Entwicklung